

पत्रांक: 151/15-07-2026

सेवा में,

प्राचार्य,

रोज बड अकादमी,

गौशाला रोड, खगड़िया।

विषय:- सर्टिफिकेट निर्गत में विलम्ब होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके अकादमी का ऑनलाईन ऑडिट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नं०-KH2026A08396 है। आपके अकादमी का अग्रि अंकेक्षण दिनांक-11.06.2026 को पूर्ण कर लिया गया है।

अतः नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन ऑडिट पोर्टल कि माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही सर्टिफिकेट जिला अग्रिशमन पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
सुखमा कुमारी

15-07-2026

अनुमण्डल अग्रिशमालय पदाधिकारी,
खगड़िया।

प्रपत्र-श

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन:- *श्री ७५ २२५मी*
2. भवन का निर्माण वर्ष:- *१९७४*
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- *२०२४*
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- *१०-०७-२०२४*
5. भवन अधिभोग का प्रकार:-
6. उप.कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:-
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई (मीटर में):- *१५ मी०*
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:- *open*
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- *२५ मी. ६ मी०*
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):-
(तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- *३*
12. तलघर की संख्या:- *०*
13. रिटल्ट/भूतल की संख्या:- *०१*
14. ब्लॉक की संख्या:- *०१*
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- *१४००*
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- *०२*
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- *गोब्राला रोड-२५ मी.*
(पहुँच सड़क चौड़ाई न्यूनतम १२ फीट/२० फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? *हाँ*
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? *नहीं*
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य ३ तरफ सेट बैक की चौड़ाई:-
पहुँच की चौड़ाई:- *२५* ब्लॉक के खुले स्थान की चौड़ाई:- *२५* ब्लॉक के आगे स्थान की चौड़ाई:- *२५*
पीछे से सेट बैक की चौड़ाई:- *open* बाई ओर से सेट बैक की चौड़ाई:- *open* दाई ओर से सेट बैक की चौड़ाई:- *open*
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- *हाँ*
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है? *हाँ*
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- *१०*
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):- *हाँ*
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- *०६*
26. निकासी द्वार की संख्या:- *०६*
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- *हाँ*
28. आंतरिक सीढ़ी(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) *3x 3*
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- *नहीं*
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):-
सबसे दूर के स्थान से दूरी:- *35* गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी:- *५*
31. रैंग (संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- *१०*
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- *Yes*

33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- ~~Yes~~ 1, 6 मिनट
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- 0 I
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- Yes
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- No
37. बंद उध्वाधर खुला स्थान :- Yes
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :- Yes, path not affected.
39. क्षैतिज निकास की स्थिति :- Yes
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत :- Yes
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टिलेशन/इत्यादि :- No
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- No
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन :- No
44. धुआँ निकासी व्यवस्था :- Yes
45. विद्युत अधिष्ठापन :- Yes
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- Transformer 63 kVA.
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत :- Inverter, generator - 37 kVA, 20 kVA.
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- 02
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- Yes
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- Yes
51. स्वचालित जाँच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- Fire Alarm - 2.
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- No
53. नली रील :- Yes
54. वेट राईजर्स :- No
55. सूखी राईजर्स :- No
56. डाउन कमर :- Yes
57. यार्ड हाइड्रेंट :- No
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- 0
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- 4, 8000 lit.
60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- Booster pump.
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैं/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं० विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आई एस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- ABC - 17
CO2 - 06
Fire bull - 02.
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- No
63. फायर ड्रील और फायर ऑडर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- No
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- No
65. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।